

Herstellereklärung Konformitätsnachweis entsprechend FNN Dokument „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“

Anforderung FNN Dokument „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“, 4.10:

Das Stromspeichersystem FENECON by BYD COMMERCIAL entlädt keine in dem Akkumulator gespeicherte Energie in das öffentliche Netz. Die zwischengespeicherte Energie wird nur innerhalb der Kundenanlage verwendet.

Anforderung FNN Dokument „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“, 4.11:

Zur Verhinderung der Einspeisung wird der Energiefluss am Netzanschlusspunkt durch einen Zähler (Sensor des Speichersystems) gemessen. Diese Daten werden über eine Modbuskommunikation an das FENECON by BYD COMMERCIAL Speichersystem übermittelt.

Die FENECON GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass ein Funktionstest (Typprüfung) des Sensors des Stromspeichersystems stattgefunden hat. Zudem wird die ordnungsgemäße Funktion des Sensors des Stromspeichersystems bestätigt.

Hersteller:

BYD Auto Industry Company Limited
No. 3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, 518118,
P.R.China

Generaldistributor Europa:

FENECON GmbH & Co. KG
Brunnwiesenstraßen 4, 94469 Deggendorf, Deutschland

Deggendorf, 14.07.2015

.....
Franz Josef Feilmeier, Geschäftsführer FENECON GmbH & Co. KG